


**LEGENDA**

- Caixa de Drenagem A/Con: 04 Unidades.
- P.D. Ponto de Dreno: 39 Unidades.
- Unidade Evaporadora Cassete 4 - Vis. (Completo): Capacidades Indicadas. MIDEA - 220 V.
- Unidade Evaporadora Cassete 4 - Vis. Capacidades Indicadas. MIDEA - 220 V.
- C.XX / EV-YY CONDENSADORA Nº XX / EVAPORADORA Nº YY
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1.5M DO PISO ACABADO DE SOBREPOR.



— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
8,50	Barra	40mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
22,00	Barra	32mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
3	pc	40mm	Curva 90
14	pc	32mm	Curva 90
9	pc	40mm	Joelho 90
40	pc	32mm	Joelho 90
6	pc	40mm/32mm	Luva de redução
3	pc	40mm	Tê
19	pc	32mm	Tê
13	pc	40mm/32mm	Tê de redução



PLANTA BAIXA  
ESC: 1:50

Folha nº: \_\_\_\_\_  
Processo nº: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**JUSTIÇA FEDERAL**  
Conselho da Justiça Federal

**Endereço:**  
Avenida Cavaleiro Cruz, BR 232, nº 1328, bairro São Miguel  
Arcoverde - PE

**Autores do projeto/º CREA/CAU:**  
LUCIO CASTELO BRANCO  
CREA Nº 1.768 D/PI

**Responsáveis técnicos/º CREA/CAU:**  
RT 01  
Nº CREA/CAU RT 01  
RT02  
Nº CREA/CAU RT02

**Proprietário (Ordenador de Despesas):**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO - PE

**Assinatura:** \_\_\_\_\_  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

---

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARCOVERDE - PE**

Projeto: **03/05** AR CONDICIONADO - VRF  
Título: **DRENAGEM DAS EVAPORADORAS**

**ArCon**

Fase do projeto: PROJETO EXECUTIVO - V1 | Desenvolvimento: SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS | Escala: INDICADA | Data: 08/05/2023 | PAVIMENTO TERREO

AD - 1188mm X 841mm