



PLANTA BAIXA
ESC: _____ 1:50

PVC Sólido branco			
Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4	Barra	150mm	Tubo PVC Sólido branco
5	pc	150mm	Juntas 45
3	pc	150mm	Juntas 90
2	pc	150mm	Juntas Lona
6	pc	150mm	Lona

ITEM	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - SIFLUX ou similar	QUANT.	UNID.
1	Exaustor SIFLUX INLINE 150. Capacidade - 190m³/h. Tensão de instalação - 220 V.	4	UN
2	Grade de acabamento interno GA 150 - Ø 6"	4	UN
3	Grade redonda fixa com colarinho S 150	2	UN

Observação: Usar tubos e conexões da Tige ou da Amanté.



Folha nº: _____
Processo nº: _____
Rubrica: _____

Endereço:
Avenida Ovatão Cruz, BR 232, nº 1328, bairro São Miguel
Arcoverde - PE

Autores do projeto/ª CREA/CAU:
LUCIO CASTELO BRANCO
CREA Nº 1.788 D/P1

Assinatura: _____

Responsáveis técnicos/ª CREA/CAU:
RT 01
Nº CREA/CAU RT 01
RT02
Nº CREA/CAU RT02

Assinatura: _____

Proprietário (Ordenador de Despesas):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO - PE

Assinatura: _____

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARCOVERDE - PE

Prancha: PROJETO DE EXAUSTÃO DE AR
01/01 EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES **EXAU**

Fase do projeto: PROJETO EXECUTIVO - V1 | Desenvolvimento: SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS | Escala: INDICADA | Data: 12/05/2023 | Pavimento: PAVIMENTO TERREO